

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Котовскому
и Ольховскому районам

403371, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 12 тел. 8(904)7537045,

e-mail: ondkotovo@yandex.ru

Предписание № 014/6/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Березовская кадетская
(казачья) средняя общеобразовательная школа-интернат» Даниловского муниципального
района Волгоградской области
(ИНН 3404002739)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Волгоградской
области по пожарному надзору Киреева Э.А. № 014/6/1/1 от «01» марта 2021 года, ст. 6
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 часов

(наименование органа ГПН)

00 минут 24 марта 2021 года по 11 часов 00 минут 24 марта 2021 года проведена проверка
Государственным инспектором Даниловского, Котовского и Ольховского районов по пожарному
надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Даниловскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

области Фроловым И.В. в помещениях и зданиях МКОУ «Березовская кадетская (казачья) средняя
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

общеобразовательная школа Даниловского муниципального района Волгоградской области, распо-
ложенных по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская, ул. Центральная,
д. 7

Директором МКОУ «Березовская кадетская (казачья) средняя

Совместно с: общеобразовательная школа»

Даниловского муниципального района Волгоградской области Зименковой Юлией Сергеевной;

Ответственным за пожарную безопасность на объекте защиты Соколовым Павлом Юрьевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) помещения второго этажа здания спального корпуса дальнейшей	Ст. 4, 91 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г.; п.	До 27.09.2021 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	эксплуатации	38 таб. А3, п. А4 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03		
2.	В чердачном помещении здания спального корпуса отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций (не представлена исполнительная документация проведения огнезащитной обработки)	ст. 52, п. 1 ст. 58 Федерального закона №123 от 22.07.2008 г.; п. 5.4.5. СП 2.13130.2012; п. 13 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020 г.	До 27.09.2021 года	
3.	Не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) помещение медицинского кабинета спального корпуса	Ст. 4, 91 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г.; п. 38 таб. А3, п. А4 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03	До 27.09.2021 года	
4.	Не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) чердачное помещение здания спального корпуса	Ст. 4, 91 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г.; п. 38 таб. А3, п. А4 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03	До 27.09.2021 года	
5.	На момент проведения проверки отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.	Ст. 4, 91 Федерального закона №123 от 22.07.2008 г.; п. 38 таб. А3, п. А4 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03	До 27.09.2021 года	
6.	Не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) здание котельной на территории школы	ч. 7 ст. 83 Федерального закона №123 от 22.07.2008 г.	До 27.09.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Фролов И.В.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«24» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«24» марта 2021 г.



Директор

МКОУ «Березовская кадетская (казачья) средняя общеобразовательная школа-интернат»

Даниловского муниципального района
Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Зименкова Юлия Сергеевна